


Erottimen kulkuaukko
täyttää EN 476 vaatimukset

Hiekanerotin Pitumax G	5000-315
Nestetilavuus	4673
Lietteen varastotilavuus	5000
Säiliön valmistusmateriaali	LM
A Pohja/tuloyhde	1280 mm
B Pohja/poistoyhde	1230 mm
pH/lämpötilan kesto	3-10/50°C
Alaosan paino	n. kg 420

Osa		kpl
1 Tuloyhde	PVC/ D315	1
2 Poistoyhde	PVC/ D315	1
3 Tuuletusputken liitos	NBR	1
4 Huoltokuilu EN476	h=tuloyhteen liitoskorkeus maanpinnan tasosta	
5 Valurautakansisto ACO Atlas D400 (40tn)/EN124 (hajutiivis)	Vapaa Ø600mm	
<input type="checkbox"/> A1	h= 1170-1860 mm	
<input type="checkbox"/> A2	h= 1170-2470 mm	

Lisävarusteet:

6 ACO Procurat T5-5, lieteanturi	<input type="checkbox"/>	
7 Tiedonsiirtoyksikkö Labcom 200	<input type="checkbox"/>	Labcom 220 <input type="checkbox"/>
8 ACO PROTIGHT kaapelin läpivientitiiviste	<input type="checkbox"/>	



ACO Nordic Oy
Metsänneidonkuja 6
02130 ESPOO
puh. 010 548 8777
www.aco-nordic.fi

K.osa/Kylä	Kortteli/Tila	Tontti/Rn:o	Viranomaisten arkistointimerkintä varten
Rakennustoimenpide			Piirustuslaji Juoks. n:o
Rakennuskohteen nimi ja osoite			Piirustuksen sisältö Mittakaavat
Suunnittelijan nimi, päiväys ja allekirjoitus			Pitumax G NS 5000-315
			Suunnitteluala, työn n:o ja piirustus n:o Muutos
			LVI