


A1 990-1680  
A2 990-2290  
A3 990-2640



ACO Nordic Oy  
Metsänneidonkuja 6  
02130 ESPOO  
puh. 010 548 8777  
www.aco-nordic.fi

Erottimen kulkuaukko  
täyttää EN 476 vaatimukset

Hiekanerotin Pitumax G	1000-110
Nestetilavuus	1130
Lietteen varastotilavuus	1000
Säiliön valmistusmateriaali	LM
A Pohja/tuloyhde	690 mm
B Pohja/poistoyhde	640 mm
pH/lämpötilan kesto	3-10/50°C
Alaosan paino	n. kg 190

Osa	kpl	
1 Tuloyhde	PVC/ D110	1
2 Poistoyhde	PVC/ D110	1
3 Tuuletusputken liitos	NBR	1
4 Huoltokuilu EN476	h=tuloyhteen liitoskorkeus maanpinnan tasosta	
5 Valurautakansisto ACO Atlas D400 (40tn)/EN124 (hajutiivis)	Vapaa Ø600mm	
<input type="checkbox"/> A1	h= 990–1680 mm	
<input type="checkbox"/> A2	h= 990–2290 mm	
<input type="checkbox"/> A3	h= 990–2640 mm	
Lisävarusteet:		
6 ACO Procurat T5–5, lieteanturi	<input type="checkbox"/>	
7 Tiedonsiirtoyksikkö Labcom 200	<input type="checkbox"/>	Labcom 220 <input type="checkbox"/>
8 ACO PROTIGHT kaapelin läpivientitiiviste	<input type="checkbox"/>	

K.osa/Kylä	Kortteli/Tila	Tontti/Rn:o	Viranomaisten arkistointimerkintöjä varten
Rakennustoimenpide	Piirustuslaji		Juoks. n:o
Rakennuskohteen nimi ja osoite	Piirustuksen sisältö		Mittakaavat
		Pitumax G NS 1000–110	
Suunnittelijan nimi, päiväys ja allekirjoitus	Suunnitteluala, työn n:o ja piirustus n:o		Muutos
		LVI	