


- ⑤ Öljyhälyttimeen anturin kärki 312 mm poistoyhteen (2) alareunasta
 ⑦ A1-mitta = ilman korotusrengasta
 A2-mitta = korotusrenkailla



ACO Nordic Oy
 Metsänneidonkuja 6
 02130 ESPOO
 puh. 010 548 8777
 www.aco-nordic.fi

Erottimen kulkuaukko
 täyttää EN 476 vaatimukset



Normin EN858-1 mukaan
 erottimen tulee olla virtaustestattu
 ja hyväksytty
 LGA testiraportti: BMW 0420267-01

Öljynerotin Oleopator C, luokka-I	NS	20/6000
Nestetilavuus		7717
Öljyn varastotilavuus		1163
Lietteen varastotilavuus		6000
Säiliön valmistusmateriaali	Teräsbetoni, sisäpinta 3-kertainen sertifioitu epoksinnoite	
A Pohja/tuloyhde	2250 mm	
B Pohja/poistoyhde	2230 mm	

Osa		kpl
1 Tuloyhde	PE-HD/ D200	1
2 Poistoyhde	PE-HD/ D200	1
3 Koalisaattori		1
4 Automaattinen sulkijalaite, EN858-1 vaatimusten mukaisesti		1
5 ACO Procurat T5-1 hälytín öljykerros -anturilla		1
<input type="checkbox"/> ACO Procurat T5-2 hälytín, myös padotusanturi 5.1		1
<input type="checkbox"/> ACO Procurat T5-3 hälytín, myös lieteanturi 5.2		1
6 Tuuletusputken liitos	NBR/ D200	1
7 Huoltokuilu EN476, PE/jalusta betonia		
<input type="checkbox"/> A1 h= 1160-1440 mm	h=tuloyhteen liitoskorkeus maanpinnan tasosta	
<input type="checkbox"/> A2 h= 1420-5450 mm		
8 Valurautakansisto ACO Atlas D400 (40tn)/EN124 (hajutiivis) Vapaa Ø600mm		
Lisävarusteet:		
9 Tiedonsiirtoyksikkö Labcom 200	<input type="checkbox"/> Labcom 220	<input type="checkbox"/>
11 ACO NOK näytteenottokaivo PE-HD	<input type="checkbox"/>	
12 ACO PROTIGHT kaapelin läpivientitiiviste	<input type="checkbox"/>	
Asennussyvyys maan pinnasta tuloyhteen alareunaan:		
h= _____ +-200mm		

K.osa/Kylä	Korttel/Tila	Tontti/Rn:o	Viranomaisten arkistointimerkintöjä varten	
Rakennustoimenpide			Piirustuslaji	Juoks. n:o
Rakennuskohteen nimi ja osoite			Piirustuksen sisältö	Mittakaavat
			Oleopator C NS 20/6000, luokka-I	
Suunnittelijan nimi, päiväys ja allekirjoitus			Suunnitteluala, työn n:o ja piirustus n:o	Muutos
			LVI	