



ACO Nordic Oy
Metsänneidonkuja 6
02130 ESPOO
puh. 010 548 8777
www.aco-nordic.fi

CE

12
EN 858-1

Erottimen kulkuaukko
täyttää EN 476 vaatimukset

Öljynerotin Oleopator G, luokka-I		NS	100/10000 H
Nestetilavuus			22817
Öljyn varastotilavuus			3656
Lietteen varastotilavuus			10000
Säiliön valmistusmateriaali		LM	
A Pohja/tuloyhde		1765 mm	
B Pohja/poistoyhde		1725 mm	
Osa		kpl	
1 Tuloyhde	PVC/ D400	1	
2 Poistoyhde	PVC/ D400	1	
3 Koalisattori		6	
4 Automaattinen sulkijalaite, EN858-1 vaatimusten mukaisesti		1	
5 ACO Procurat T5-1 hälytin öljykerros -anturilla		1	
<input type="checkbox"/> ACO Procurat T5-2 hälytin, myös padotusanturi 5.1		1	
<input type="checkbox"/> ACO Procurat T5-3 hälytin, myös padotus- ja lieteanturi 5.2		1	
6 Tuuletusputken liitos	NBR/ D315	1	
8 Huoltokuilu EN476		h=tuloyhteen liitoskorkeus maanpinnan tasosta	
<input type="checkbox"/> A1	h= 980-2460 mm		
<input type="checkbox"/> A2	h= 2460-2810 mm		
9 Valurautakansisto ACO Atlas D400 (40tn)/EN124 (hajutiivis)			
Lisävarusteet:			
10 Tiedonsiirtoyksikkö Labcom 200	<input type="checkbox"/> Labcom 220	<input type="checkbox"/>	
12 ACO NOK näytteenottokaivo PE-HD		<input type="checkbox"/>	
13 ACO PROTIGHT kaapelin läpivientitiiviste		<input type="checkbox"/>	
ACO BELT ankkurointiiliina, 7kpl		<input type="checkbox"/>	

K.osa/Kyld	Kartti/tila	Tontti/Rinc	Viranomaisen arkistointimerkintä varten
Rakennustoimenpide	Pirustuslaji		Juoks. n:o
Rakennuskohteen nimi ja osoite	Pirustuksen sisältö		Mittakaavat
Suunnittelijan nimi, päiväys ja allekirjoitus		Suunnitteluala, työn n:o ja piirustus n:o	
		Muutos	
		LVI	