



ACO Nordic Oy  
Metsänneidonkuja 6  
02130 ESPOO  
puh. 010 548 8777  
www.aco-nordic.fi

# CE

12  
EN 858-1

Erottimen kulkuaukko  
täyttää EN 476 vaatimukset

Öljynerotin Oleopator G, luokka-I	NS	50/5000 H
Nestetilavuus		9780
Öljyn varastotilavuus		2295
Lietteen varastotilavuus		5000
Säiliön valmistusmateriaali	LM	
A Pohja/tuloyhde	1928 mm	
B Pohja/poistoyhde	1908 mm	

Osa		kpl
1 Tuloyhde	PVC/ D315	1
2 Poistoyhde	PVC/ D315	1
3 Koalisattori		1
4 Automaattinen sulkijalaite, EN858-1 vaatimusten mukaisesti		1
5 ACO Procurat T5-1 hälytin öljykerros -anturilla		1
<input type="checkbox"/> ACO Procurat T5-2 hälytin, myös padotusanturi 5.1		1
<input type="checkbox"/> ACO Procurat T5-3 hälytin, myös padotus- ja lieteanturi 5.2		1
6 Tuuletusputken liitos	D160	1

8 Huoltokuilu EN476	h=tuloyhteen liitoskorkeus maanpinnan tasosta	
<input type="checkbox"/> A1	h= 800-2280 mm	
<input type="checkbox"/> A2	h= 2280-2630 mm	
9 Valurautakansisto ACO Atlas D400 (40tn)/EN124 (hajutiivis)		
Lisävarusteet:		
10 Tiedonsiirtoyksikkö Labcom 200	<input type="checkbox"/> Labcom 220	<input type="checkbox"/>
12 ACO NOK näytteenottoaivo PE-HD	<input type="checkbox"/>	
13 ACO PROTIGHT kaapelin läpivientitiiviste	<input type="checkbox"/>	
ACO BELT ankkurointiliina, 4kpl	<input type="checkbox"/>	

K.osa/Kyö	Kortti/Tila	Tontti/Rn:o	Viranomaisen arkistointimerkintä varten
Rakennusloimenpide	Pirustuslaaj		
Rakennuskohteen nimi ja osoite	Pirustuksen sisältö		
Suunnittelijan nimi, päiväys ja allekirjoitus	Mittakaavat		
	Oleopator G NS 50/5000 H, luokka-I		
	Suunnittelua, työn n:o ja pirustus n:o		
	Muutos		
	LVI		