



- ⑤ Öljyhälyttimeen anturin kärki 163 mm poistoyhteen (2) alareunasta  
 ⑧ A1=matala HK  
 A2=korkea HK  
 A3=korkea HK + korotusosa



ACO Nordic Oy  
 Metsänneidonkuja 6  
 02130 ESPOO  
 puh. 010 548 8777  
 www.aco-nordic.fi

Erottimen kulkuaukko  
 täyttää EN 476 vaatimukset



Normin EN858-1 mukaan  
 erottimen tulee olla virtaustestattu  
 ja hyväksytty  
 LGA testiraportti: 0120239-01

|  |   |                          |
|--|---|--------------------------|
| Öljynerotin Oleopator G, luokka-I  | NS  | 3                        |
| Nestetilavuus  |   | 479                      |
| Öljyn varastotilavuus  |   | 163                      |
| Lietteen varastotilavuus   |   | —                        |
| Säiliön valmistusmateriaali  | LM  |                          |
| A Pohja/tuloyhde   | 640 mm  |                          |
| B Pohja/poistoyhde   | 620 mm  |                          |
| Osa  | kpl   |                          |
| 1 Tuloyhde   | PVC/ D110                                     | 1                        |
| 2 Poistoyhde   | PVC/ D110                                     | 1                        |
| 3 Koalisattori   |   | 1                        |
| 4 Automaattinen sulkijalaite, EN858-1 vaatimusten mukaisesti               |   | 1                        |
| 5 ACO Procurat T5-1 hälytin öljykerros -anturilla                          |   | 1                        |
| <input type="checkbox"/> ACO Procurat T5-2 hälytin, myös padotusanturi 5.1 |   | 1                        |
| 6 Tuuletusputken liitos  | NBR/ D110                                     | 1                        |
| 8 Huoltokuilu EN476  | h=tuloyhteen liitoskorkeus maanpinnan tasosta |                          |
| <input type="checkbox"/> A1  | h= 850-1540 mm                                |                          |
| <input type="checkbox"/> A2  | h= 850-2150 mm                                |                          |
| <input type="checkbox"/> A3  | h= 850-2500 mm                                |                          |
| 9 Valurautakansisto ACO Atlas D400 (40tn)/EN124 (hajutiivis)               | Vapaa ø600mm                                  |                          |
| Lisävarusteet:   |   |                          |
| 10 Tiedonsiirtoyksikkö Labcom 200  | <input type="checkbox"/> Labcom 220           | <input type="checkbox"/> |
| 12 ACO NOK näytteenottokaivo PE-HD   | <input type="checkbox"/>                      |                          |
| 13 ACO PROTIGHT kaapelin läpivientitiiviste                                | <input type="checkbox"/>                      |                          |

|   |  |                            |  |
|---|--|----------------------------|--|
| K.osa/Kylä                                    | Kortteli/Tila                            | Tontti/Rn:o                | Viranomaisten arkistointimerkintöjä varten |
| Rakennustoimenpide                            | Piiustuslaji                             |                            | Juoks. n:o                                 |
| Rakennuskohteen nimi ja osoite                | Piiustuksen sisältö                      |                            | Mittakaavat                                |
|   |  | Oleopator G NS 3, luokka-I |  |
| Suunnittelijan nimi, päiväys ja allekirjoitus | Suunnitteluala, työn n:o ja piiustus n:o |                            | Muutos                                     |
|   |  | I V I                      |  |