


CE

12
EN1825-1

Normin EN1825-1 mukaan
erottimen tulee olla virtaustestattu
ja hyväksytty
LGA testiraportti: 5361308-13V



④ Rasvahälyttimen anturin kärki 120 mm poistoyhteen (2) alareunasta



ACO Nordic Oy
Metsänneidonkuja 6
02130 ESPOO
puh. 010 548 8777
www.aco-nordic.fi

Rasvanerotin Lipujet P-OD	NS	3
Maks. mitoitusvirtaama	l/s	3
Nestetilavuus		630
Rasvan varastotilavuus		150
Lietteen varastotilavuus		300
Tehollinen tilavuus		330
Säiliön valmistusmateriaali		PE-HD
Säiliön valmistusmateriaali		3-10/50°C

Osa		kpl
1 Tuloyhde	PE-HD /D110	1
2 Poistoyhde	PE-HD /D110	1
4 ACO Procurat T5-2 hälytin, Rasvatila-anturi		1
5 Padotusanturi		1
10 ACO Procurat T5-3 hälytin, myös lieteanturi		1
6 Tuuletusputken liitos	PE-HD/D110	1
7 ACO IMU tyhjennysputki		1

8 Kansi (hajutiivis) vapaa ø450 mm

Lisävarusteet:

9 Tiedonsiirtoyksikkö Labcom 200	<input type="checkbox"/> Labcom 220	<input type="checkbox"/>
11 ACO Proflex näytteenottoyksikkö	<input type="checkbox"/>	

K.osa/Kylä	Kortteli/Tila	Tontti/Rn:o	Viranomaisten arkistointimerkintöjä varten
Rakennustoimenpide			Piirustuslaji Juoks. n:o
Rakennuskohteen nimi ja osoite			Piirustuksen sisältö Mittakaavat
Suunnittelijan nimi, päiväys ja allekirjoitus			Lipujet P-OD NS 3
			Suunnitteluala, työn n:o ja piirustus n:o Muutos
			LVI