



- ⑤ Öljyhälyttimen anturin kärki 213 mm poistoyhteen (2) alareunasta
 ⑧ A1=matala HK
 A2=korkea HK



ACO Nordic Oy
 Metsänneidonkuja 6
 02130 ESPOO
 puh. 010 548 8777
 www.aco-nordic.fi

Erottimen kulkuaukko
 täyttää EN 476 vaatimukset



Normin EN858-1 mukaan
 erottimen tulee olla virtaustestattu
 ja hyväksytty
 LGA testiraportti 7313313-01a

Öljynerotin Oleosmart G, luokka-I	NS	20/4000
Nestetilavuus		6649
Öljyn varastotilavuus		1121
Lietteen varastotilavuus		4000
Säiliön valmistusmateriaali	LM	
A Pohja/tuloyhde	1770 mm	
B Pohja/poistoyhde	1750 mm	
Osa	kpl	
1 Tuloyhde	PVC/ D250	1
2 Poistoyhde	PVC/ D250	1
3 Öljynerotusyksikkö		1
4 Automaattinen sulkijalaite, EN858-1 vaatimusten mukaisesti		1
5 ACO Procurat T5-1 hälytin öljykerros -anturilla		1
<input type="checkbox"/> ACO Procurat T5-2 hälytin, myös padotusanturi 5.1		1
<input type="checkbox"/> ACO Procurat T5-3 hälytin, myös lieteanturi 5.2		1
6 Tuuletusputken liitos	NBR/ D200	1
8 Huoltokuilu EN476	h=tuloyhteen liitoskorkeus maanpinnan tasosta	
<input type="checkbox"/> A1	h= 1390-2080 mm	
<input type="checkbox"/> A2	h= 1390-2690 mm	
9 Valurautakanisto ACO Atlas D400 (40tn)/EN124 (hajutiivis) Vapaa Ø600mm		
Lisävarusteet:		
10 Tiedonsiirtoyksikkö Labcom 200	<input type="checkbox"/> Labcom 220	<input type="checkbox"/>
12 ACO NOK näytteenottokaivo PE-HD	<input type="checkbox"/>	
13 ACO PROTIGHT kaapelin läpivientitiiviste	<input type="checkbox"/>	

K.osa/Kylä	Kortti/Tila	Tonitti/Rn:o	Viranomaisten arkistointimerkintöjä varten
Rakennustoimenpide	Pirustuslaji		Juoks. n:o
Rakennuskohteen nimi ja osoite	Pirustuksen sisältö		Mittakaavat
		Oleosmart G NS 20/4000, luokka-I	
Suunnittelijan nimi, päiväys ja allekirjoitus	Suunnitteluaja, työn n:o ja piirustus n:o		Muutos
		I V I	