



- ⑤ Öljyhälyttimen anturin kärki 188 mm poistoyhteen (2) alareunasta  
 ⑧ A1=matala HK  
 A2=korkea HK  
 A3=korkea HK + korotusosa



ACO Nordic Oy  
 Metsänneidonkuja 6  
 02130 ESPOO  
 puh. 010 548 8777  
 www.aco-nordic.fi

Erottimen kulkuaukko  
 täyttää EN 476 vaatimukset



Normin EN858-1 mukaan  
 erottimen tulee olla virtaustestattu  
 ja hyväksytty  
 LGA testiraportti 7310253-02

Öljnerotin Oleosmart G, luokka-I	NS	6/600
Nestetilavuus	I	1232
Öljyn varastotilavuus	I	396
Lietteen varastotilavuus	I	600
Säiliön valmistusmateriaali	LM	
A Pohja/tuloyhde	770 mm	
B Pohja/poistoyhde	750 mm	
Osa	kpl	
1 Tuloyhde	PVC/ D160	1
2 Poistoyhde	PVC/ D160	1
3 Öljnerotusyksikkö		1
4 Automaattinen sulkijalaite, EN858-1 vaatimusten mukaisesti		1
5 ACO Procurat T5-1 hälytin öljykerros -anturilla		1
<input type="checkbox"/> ACO Procurat T5-2 hälytin, myös padotusanturi 5.1		1
<input type="checkbox"/> ACO Procurat T5-3 hälytin, myös lieteanturi 5.2		1
6 Tuuletusputken liitos	NBR/ D160	1
8 Huoltokuilu EN476	h=tuloyhteen liitoskorkeus maanpinnan tasosta	
<input type="checkbox"/> A1 h= 1060-1750 mm		
<input type="checkbox"/> A2 h= 1060-2360 mm		
<input type="checkbox"/> A3 h= 1060-2710 mm		
9 Valurautakansisto ACO Atlas D400 (40tn)/EN124 (hajutiivis) Vapaa Ø600mm		
Lisävarusteet:		
10 Tiedonsiirtoyksikkö Labcom 200	<input type="checkbox"/> Labcom 220	<input type="checkbox"/>
12 ACO NOK näytteenottokaivo PE-HD	<input type="checkbox"/>	
13 ACO PROTIGHT kaapelin läpivientitiiviste	<input type="checkbox"/>	

K.osa/Kylä	Kortteli/Tila	Tontti/Rn:o	Viranomaisten arkistointimerkintöjä varten
Rakennustoimenpide	Piiustusaj		Juoks. n:o
Rakennuskohteen nimi ja osoite	Piiustuksen sisältö		Mittakaavat
		Oleosmart G NS 6/600, luokka-I	
Suunnittelijan nimi, päiväys ja allekirjoitus	Suunnitteluala, työn n:o ja piiustus n:o		Muutos
		I V I	