


Erottimen kulkuaukko
täyttää EN 476 vaatimukset

Hiekanerotin Pitumax G	2000-200
Nestetilavuus	2620
Lietteen varastotilavuus	2000
Säiliön valmistusmateriaali	LM
A Pohja/tuloyhde	1080 mm
B Pohja/poistoyhde	1030 mm
pH/lämpötilan kesto	3-10/50°C
Alaosan paino	n. kg 290

Osa	kpl
1 Tuloyhde PVC/ D200	1
2 Poistoyhde PVC/ D200	1
3 Tuuletusputken liitos NBR	1
4 Huoltokuilu EN476 h=tuloyhteen liitoskorkeus maanpinnan tasosta	
5 Valurautakansisto ACO Atlas D400 (40tn)/EN124 (hajutiivis) Vapaa ø600mm	
<input type="checkbox"/> A1 h= 1170-1860 mm	
<input type="checkbox"/> A2 h= 1170-2470 mm	

Lisävarusteet:

6 ACO Procurat T5-5, lieteanturi	<input type="checkbox"/>
7 Tiedonsiirtoyksikkö Labcom 200	<input type="checkbox"/> Labcom 220 <input type="checkbox"/>
8 ACO PROTIGHT kaapelin läpivienttiiviste	<input type="checkbox"/>



ACO Nordic Oy
Metsänneidonkuja 6
02130 ESPOO
puh. 010 548 8777
www.aco-nordic.fi

K.osa/Kylä	Kortteli/Tila	Tontti/Rn:o	Viranomaisten arkistointimerkintöjä varten
Rakennustoimenpide	Piirustuslaji	Juoks. n:o	
Rakennuskohteen nimi ja osoite	Piirustuksen sisältö	Mittakaavat	
	Pitumax G NS 2000-200		
Suunnittelijan nimi, päiväys ja allekirjoitus	Suunnitteluala, työn n:o ja piirustus n:o	Muutos	
	LVI		