


**Erottimen kulkuaukko**  
täyttää EN 476 vaatimukset



Hiekanerotin Pitumax G	3000–200
Nestetilavuus	3034
Lietteen varastotilavuus	3000
Säiliön valmistusmateriaali	LM
A Pohja/tuloyhde	1030 mm
B Pohja/poistoyhde	980 mm
pH/lämpötilan kesto	3–10/50°C
Alaosan paino	n. kg 238

Osa		kpl
1 Tuloyhde	PVC/ D200	1
2 Poistoyhde	PVC/ D200	1
3 Tuuletusputken liitos	NBR	1
4 Huoltokuilu EN476	h=tuloyhteen liitoskorkeus maanpinnan tasosta	
5 Valurautakansisto ACO Atlas D400 (40tn)/EN124 (hajutiivis)	Vapaa ø600mm	
<input type="checkbox"/> A1	h= 740–1430 mm	
<input type="checkbox"/> A2	h= 740–2040 mm	
<input type="checkbox"/> A3	h= 740–2390 mm	
Lisävarusteet:		
6 ACO Procurat T5–5, lieteanturi	<input type="checkbox"/>	
7 Tiedonsiirtoyksikkö Labcom 200	<input type="checkbox"/> Labcom 220	<input type="checkbox"/>
8 ACO PROTIGHT kaapelin läpivienttiiviste	<input type="checkbox"/>	



ACO Nordic Oy  
Metsänneidonkuja 6  
02130 ESPOO  
puh. 010 548 8777  
www.aco-nordic.fi

K.osa/Kylä	Kortteli/Tila	Tontti/Rn:o	Viranomaisten arkistointimerkintöjä varten
Rakennustoimenpide	Piirustuslaji	Juoks. n:o	
Rakennuskohteen nimi ja osoite	Piirustuksen sisältö	Mittakaavat	
Suunnittelijan nimi, päiväys ja allekirjoitus	Suunnitteluala, työn n:o ja piirustus n:o	Muutos	
	LVI		