


Erottimen kulkuaukko
täyttää EN 476 vaatimukset



Hiekanerotin Pitumax G	20000–315
Nestetilavuus	20155
Lietteen varastotilavuus	20000
Säiliön valmistusmateriaali	LM
A Pohja/tuloyhde	1815 mm
B Pohja/poistoyhde	1765 mm
pH/lämpötilan kesto	3–10/50°C
Alaosan paino n. kg	859

Osa		kpl
1 Tuloyhde	PVC/ D315	1
2 Poistoyhde	PVC/ D315	1
3 Tuuletusputken liitos	NBR	1
4 Huoltokuilu EN476	h=tuloyhteen liitoskorkeus maanpinnan tasosta	
5 Valurautakansisto ACO Atlas D400 (40tn)/EN124 (hajutiivis)	Vapaa Ø600mm	
<input type="checkbox"/> A1	h= 855–1545 mm	
<input type="checkbox"/> A2	h= 855–2155 mm	
<input type="checkbox"/> A3	h= 855–2505 mm	
Lisävarusteet:		
6 ACO Procurat T5–5, lieteanturi	<input type="checkbox"/>	
7 Tiedonsiirtoyksikkö Labcom 200	<input type="checkbox"/>	Labcom 220 <input type="checkbox"/>
8 ACO PROTIGHT kaapelin läpivientitiiviste	<input type="checkbox"/>	



ACO Nordic Oy
Metsänneidonkuja 6
02130 ESPOO
puh. 010 548 8777
www.aco-nordic.fi

K.osa/Kylä	Kortteli/Tila	Tontti/Rn:o	Viranomaisen arkistointimerkintöjä varten
Rakennustoimenpide	Piirustuslaji Juoks. n:o		
Rakennuskohteen nimi ja osoite	Piirustuksen sisältö Mittakaavat		
			Pitumax G NS 20000–315 H
Suunnittelijan nimi, päiväys ja allekirjoitus	Suunnitteluala, työn n:o ja piirustus n:o Muutos		
			LVI