



⑤ Öljyhälyttimen anturin kärki 222 mm poistoyhteen (2) alareunasta

⑧ A1=matala HK  
A2=korkea HK



ACO Nordic Oy  
Metsänneidonkuja 6  
02130 ESPOO  
puh. 010 548 8777  
www.aco-nordic.fi

Erottimen kulkuaukko  
täyttää EN 476 vaatimukset

CE  
12  
EN 858-1

Normin EN858-1 mukaan  
erottimen tulee olla virtaustestattu  
ja hyväksytty  
LGA testiraportti 4980317-13a

Öljynerotin Oleopator-Bypass G, luokka-I	NS	15/150-4500
Nestetilavuus		6370
Öljyn varastotilavuus		902
Lietteen varastotilavuus		4500
Säiliön valmistusmateriaali		LM
A Pohja/tuloyhde		1825 mm
B Pohja/poistoyhde		1775 mm

Osa		kpl
1 Tuloyhde	PE-HD D400	1
2 Poistoyhde	PE-HD D400	1
3 Koalisattori		1
4 Ohivirtauselementti		1
5 ACO Procurat T5-1 hälytin öljykerros -anturilla		1
<input type="checkbox"/> ACO Procurat T5-2 hälytin, myös padotusanturi 5.1		1
<input type="checkbox"/> ACO Procurat T5-3 hälytin, myös lieteanturi 5.2		1
6 Tuuletusputken liitos	NBR/ D200	1
7 Automaattinen sulkijalaite, EN858-1 vaatimusten mukaisesti		1
8 Huoltokuilu EN476	h=tuloyhteen liitoskorkeus maanpinnan tasosta	
<input type="checkbox"/> A1	h= 1665-2355 mm	
<input type="checkbox"/> A2	h= 1665-2965 mm	
9 Valurautakanisto ACO Atlas D400 (40tn)/EN124 (hajutiivis) Vapaa Ø600mm		
Lisävarusteet:		
10 Tiedonsiirtoyksikkö Labcom 200	<input type="checkbox"/> Labcom 220 <input type="checkbox"/>	
12 ACO NOK näytteenottoaivo PE-HD	<input type="checkbox"/>	
13 ACO PROTIGHT kaapelin läpivienttiiviste	<input type="checkbox"/>	

K.osa/Kylä	Kortteli/Tila	Tontti/Rn:o	Viranomaisten arkistointimerkintä varten
Rakennustalmenpide			Piirustustila Juoks. n:o
Rakennuskohteen nimi ja osoite			Piirustuksen sisältö Mittakaavat
Suunnittelijan nimi, päiväys ja allekirjoitus			Oleopator-Bypass G NS 15/150-4500, luokka I
			Suunnitteluala, työn n:o ja piirustus n:o Muutos
			LVI