



Öljyerotin Oleopator G, luokka-I	NS	150/15000 H
Nestetiävyys	I	34158
Öljyn varastotilävyys	I	5137
Lietteen varastotilävyys	I	15000
Säiliön valmistusmateriaali	LM	
A Pohja/tuloyhde	1930 mm	
B Pohja/poistoyhde	1890 mm	



Osa		kpl
1	Tuloyhde	PVC/ D400 1
2	Poistoyhde	PVC/ D400 1
3	Kodisaattori	2
4	Automaattinen suljajalaitte, EN858-1 vaatimusten mukaisesti	2
5	ACO Procurat T5-1 häilytin öljykeros –anturilla	1
<input type="checkbox"/>	ACO Procurat T5-2 häilytin, myös padotusanturi 5.1	1
<input type="checkbox"/>	ACO Procurat T5-3 häilytin, myös lieteanturi 5.2	1
6	Tuuletusputken liitos	NBR/ D315 1
8	Huoltokuilu EN476	h=tuloyhteen liitoskorkeus maanpinnan tasosta
<input type="checkbox"/>	A1	h= 1020-2500 mm
9	Valurautakansisto ACO Atlas D400 (40tn)/EN124 (hajutiivis)	Vapaa ø600mm
Lisävarusteet:		
10	Tiedonsiirtoyksikkö Labcom 200	<input type="checkbox"/> Labcom 220 <input type="checkbox"/>
12	ACO NOK näyteenottokaivo PE-HD	<input type="checkbox"/>
13	ACO PROTIIGHT kaapelin läpivienttiiviste	<input type="checkbox"/>
	ACO BELT ankkurointiiliina, 8kpl	<input type="checkbox"/>



ACO Nordic Oy
Metsämaidonkuja 6
02130 ESP00
puh. 010 548 8777
www.aco-nordic.fi

K.oso/Kyö	Korttel/tila	Tontti/R:o	Viranomaisen arvioinninmerkintä varten
Rakennuslupapide		Piirustaja	Juoks. n:o
Rakennuskohteen nimi ja osoite		Piirustuksen sisältö	Mittakaavat
Suunnittelijan nimi, pätevyys ja allekirjoitus		Suunniteluoda, työn n:o ja piirustus n:o	Muutos
		LV	