



ACO Nordic Oy  
Metsäneidonkuja 6  
02130 ESP00  
puh. 010 548 8777  
www.aco-nordic.fi

Öljynrothin Oleopator G, luokka-I	NS	300/30000 H
Nestetiilavuus		
Öljyn varastotilavuus	I	46482
Lietteen varastotilavuus (erillinen, valinnainen)	I	13545
Säiliön valmistusmateriaali	I	30000
A Pohja/tuloyhde	LM	
B Pohja/poistoyhde		1810 mm 1780 mm

Osa		kpl
1 Tuloyhde	PVC/ D500	1
2 Poistoyhde	PVC/ D500	1
3 Koalisattori		5
4 Automaattinen sulkipalaite, EN858-1 vaatimusten mukaisesti		5
5 ACO Procurat T5-1 hälytin öljykeros –anturilla		1
<input type="checkbox"/> ACO Procurat T5-2 hälytin, myös padotussanturi 5.1		1
<input type="checkbox"/> ACO Procurat T5-3 hälytin, myös lieteanturi 5.2		1
6 Tuuletusputken liitos	NBR/ D315	1
8 Huoltokuilu EN476	h=tuloyhteen liitoskorkeus maanpinnan tasosta	
<input type="checkbox"/> A1 h= 1140-2500 mm		

9 Valurautkansisto ACO Atlas D400 (40in)/EN124 (nojutiivis) Vapaa ø600mm		
Lisävarusteet:		
10 Tiedonsiirtoyksikkö Labcom 200	<input type="checkbox"/> Labcom 220	<input type="checkbox"/>
LE Lietteenrothin 30000 I	<input type="checkbox"/>	
12 ACO NOK näyteenottokaivo PE-HD	<input type="checkbox"/>	
13 ACO PROTIGHT kaapelin läpivienttiiviste	<input type="checkbox"/>	
ACO BELT onkurointiiliina, öljynier. 12kpl	<input type="checkbox"/> LE 7kpl	<input type="checkbox"/>

K.oso/Kyö	Kortti/tila	Tontti/nto	Vuoromaisen orisointimerkintöjen varten
Rakennustamppide		Piirustusoj	Juoks. n:o
Rakennuskanteen nimi ja osoite		Piirustuksen sisältö	Mittakaavat
Suunnittelijan nimi, päiväys ja allekirjoitus		Suunnittelijoiden työn n:o ja piirustuksen n:o	Muutos
		LM	