



Hälytintureiden asennuskorkeudet erillisessä dokumentissa hälyttimen mukana, sekä Aco-nordic.fi
Kaikki varusteet on mahdollista riisua pois, jos laahausreitti on liian ahdas.



ACO Nordic Oy
Metsänneidonkuja 12
02130 ESPOO
puh. 010 548 8777
aco-nordic.fi

CE
12
EN1825-1

Normin EN1825-1 mukaan
erottimen tulee olla virtaustestattu
ja hyväksytty
LGA testiraportti: 5361308-14V

Rasvanerotin Lipujet P-OA	NS	7
Maks. mitoitusvirtaama	l/s	7
Nestetilavuus	l	1600
Rasvan varastotilavuus	l	400
Lietteen varastotilavuus	l	800
Säiliön valmistusmateriaali		PE-HD
Säiliön käyttöolosuhteet	max. lämpötila	60°C

Osa		kpl
1 Tuloyhde	PE-HD /D160	1
2 Poistoyhde	PE-HD /D160	1
3 Ikkuna ja lasinpyyhin		1
4 ACO Procurat T5-2 hälytin, rasvakerrosanturi 4		1
5 padotusanturi 5		1
ACO Procurat T5-3 hälytin, myös lieteanturi 4.1		1
6 Tuuletusputken liitos	PE-HD/D110	1
7 ACO IMU tyhjennysputki		1
8 Kansi (hajutiivis) vapaa Ø450 mm		2
9 Korkeapainepesuri 175bar (400V/50Hz/16A/4,2kW)		1
10 Pesusuuttimen koneisto		1
11 ACO FILL täyttöyksikkö, magneettiventtiilillä (3/4")		1
12 Ohjauspaneeli		1
13 Kaukokäyttöpaneeli		1
Lisävarusteet:		
14 Tiedonsiirtoyksikkö	<input type="checkbox"/>	
15 ACO Proflex näytteenottoyksikkö	<input type="checkbox"/>	
16 ACO Imubox (varustettu imuletkuliittimellä)	<input type="checkbox"/>	
17 ACO Ozone hajunpoistolaite	<input type="checkbox"/>	

Kortin alkuperäisiä tietoja muutettu ☐

K.osa/Kylä	Kortteli/Tila	Tontti/Rn:o	Viranomaisten arkistointimerkintöjä varten
Rakennustoimenpide			Piirustuslaji Juoks. n:o
Rakennuskohteen nimi ja osoite			Piirustuksen sisältö Mittakaavat
Suunnittelijan nimi, päiväys ja allekirjoitus			Lipujet P-OA NS 7 Suunnitteluala, työn n:o ja piirustus n:o Muutos
			LVI