



Hälytinantureiden asennuskorkeudet erillisessä dokumentissa hälyttimen mukana  
sekä aco-nordic.fi



ACO Nordic Oy  
Metsänneidonkuja 12  
02130 ESPOO  
puh. 010 548 8777  
aco-nordic.fi

Rasvanerotin Lipujet P-OD	NS	3
Maks. mitoitusvirtaama	l/s	3
Nestetilavuus	l	630
Rasvan varastotilavuus	l	150
Lietteen varastotilavuus	l	300
Säiliön valmistusmateriaali		PE-HD
Säiliön käyttöolosuhteet	max. lämpötila	60°C

Osa		kpl
1 Tuloyhde	PE-HD /D110	1
2 Poistoyhde	PE-HD /D110	1
4 ACO Procurat T5-2 hälytin, rasvakerrosanturi 4		1
5 padotusanturi 5		1
<input type="checkbox"/> ACO Procurat T5-3 hälytin, myös lieteanturi 4.1		1
6 Tuuletusputken liitos	PE-HD/D110	1
7 ACO IMU tyhjennysputki		1
8 Kansi (hajutiivis) vapaa Ø450 mm		2
Lisävarusteet:		
9 Tiedonsiirtoyksikkö	<input type="checkbox"/>	
11 ACO Proflex näyteenottoyksikkö	<input type="checkbox"/>	
12 ACO Imubox (varustettu imuletkuliittimellä)	<input type="checkbox"/>	
13 ACO Ozone hajunpoistolaite	<input type="checkbox"/>	

Kortin alkuperäisiä tietoja muutettu ☐

K.osa/Kylä	Kortteli/Tila	Tontti/Rn:o	Viranomaisten arkistointimerkintöjä varten	
Rakennustoimenpide			Piirustuslaji	Juoks. n:o
Rakennuskohteen nimi ja osoite			Piirustuksen sisältö	Mittakaavat
Suunnittelijan nimi, päiväys ja allekirjoitus			Lipujet P-OD NS 3	
			Suunnitteluala, työn n:o ja piirustus n:o	Muutos
			LVI	