



Hälytintureiden asennuskorkeudet erillisessä dokumentissa hälyttimen mukana sekä aco-nordic.fi



ACO Nordic Oy  
Metsänneidonkuja 12  
02130 ESPOO  
puh. 010 548 8777  
aco-nordic.fi

Erottimen kulkuaukko  
täyttää EN 476 vaatimukset

CE

12  
EN1825-1

Normin EN1825-1 mukaan  
erottimen tulee olla virtaustestattu  
ja hyväksytty  
LGA testiraportti: 7310374-01a

|                             |         |       |
|-----------------------------|---------|-------|
| Rasvanerotin Lipumax P-X    | NS      | 4/800 |
| Nestetilavuus               | l       | 1476  |
| Rasvan varastotilavuus      | l       | 270   |
| Lietteen varastotilavuus    | l       | 998   |
| Säiliön valmistusmateriaali | PEHD    |       |
| A Pohja/tuloyhde            | 1768 mm |       |
| B Pohja/poistoyhde          | 1698 mm |       |

| Osa                          |   | kpl |
|------------------------------|---|-----|
| 1                            | Tuloyhde PE-HD /D110  | 1   |
| 2                            | Poistoyhde PE-HD /D110  | 1   |
| 5                            | ACO Procurat T5-2 hälytin, Rasvakerrosanturi  | 1   |
| 5.1                          | Padotusanturi   | 1   |
| <input type="checkbox"/> 5.2 | ACO Procurat T5-3 hälytin, myös lieteanturi   | 1   |
| 6                            | Tuuletusputken liitos NBR/ D110   | 1   |
| 8                            | Huoltokuilu EN476 h=tuloyhteen liitoskorkeus maanpinnan tasosta                             |     |
| <input type="checkbox"/>     | h= 980-1675 mm  |     |
| <input type="checkbox"/>     | h= 1575-2275 mm   |     |
| <input type="checkbox"/>     | h= 2175-2500 mm   |     |
| 9                            | Valurautakansisto ACO Atlas D400 (40tn)/EN124 (hajutiivis) Vapaa ø600mm                     |     |
| Lisävarusteet:               |   |     |
| 10                           | Tiedonsiirtoyksikkö Labcom 200 <input type="checkbox"/> Labcom 220 <input type="checkbox"/> |     |
| 12                           | ACO NOK näytteenottokaivo PE-HD <input type="checkbox"/>                                    |     |
| 13                           | ACO PROTIGHT kaapelin läpivientitiiviste <input type="checkbox"/>                           |     |
| 14                           | ACO VENT Tuuletusputki, 2,0m hatulla, HST , D110 <input type="checkbox"/>                   |     |

Kortin alkuperäisiä tietoja muutettu ☐

|   |               |             |  |             |
|---|---------------|-------------|--|-------------|
| K.osa/Kylä                                    | Kortteli/Tila | Tontti/Rn:o | Viranomaisten arkistointimerkintöjä varten |             |
| Rakennustoimenpide                            |               |             | Piirustuslaji                              | Juoks. n:o  |
| Rakennuskohteen nimi ja osoite                |               |             | Piirustuksen sisältö                       | Mittakaavat |
|   |               |             | Lipumax P-X NS 4/800                       |             |
| Suunnittelijan nimi, päiväys ja allekirjoitus |               |             | Suunnitteluala, työn n:o ja piirustus n:o  | Muutos      |
|   |               |             | LVI  |             |