


A1 1100-1800  
A2 1100-2400  
A3 1100-2750



ACO Nordic Oy  
Metsänneidonkuja 6  
02130 ESPOO  
puh. 010 548 8777  
www.aco-nordic.fi

Kaivon kulkuaukko  
täyttää EN 476 vaatimukset

Näytteenottokaivo sulkuventtiilillä	DN	300
A Pohja/tuloyhde		400 mm
B Pohja/poistoyhde		350 mm
Säiliön materiaali		LM

Osa		kpl
1 Tuloyhde	PVC/ D315	1
2 Poistoyhde	PVC/ D315	1
3 Tuuletusyhde	PVC/ D110	1
4 Sulkuventtiili	DN 300	1
5 Venttiilin säätökara	RST	1
6 Huoltokuilu EN476	h=tuloyhteen liitoskorkeus maanpinnan tasosta	
<input type="checkbox"/> A1	h= 1100-1800 mm	
<input type="checkbox"/> A2	h= 1100-2400 mm	
<input type="checkbox"/> A3	h= 1100-2750 mm	
7 Valurautakansisto ACO Atlas D400 (40tn)/EN124 (hajutiivis)	Vapaa ø600mm	
Lisävaruste: Moottoritoimilaite 230 V ohjauksyksiköllä	<input type="checkbox"/>	
Lisävaruste: Moottoritoimilaite 230 V ilman ohjauksyksikköä	<input type="checkbox"/>	

K.osa/Kylä	Kortteli/Tila	Tontti/Rn:o	Viranomaisten arkistointimerkintöjä varten
Rakennustoimenpide	Piirustuslaji	Juoks. n:o	
Rakennuskohteen nimi ja osoite	Piirustuksen sisältö	Mittakaavat	
	NOK DN 300		
Suunnittelijan nimi, päiväys ja allekirjoitus	Suunnitteluala, työn n:o ja piirustus n:o	Muutos	
	LVI		