


A1 1000-1700  
A2 1000-2300  
A3 1000-2650



ACO Nordic Oy  
Metsänneidonkuja 6  
02130 ESPOO  
puh. 010 548 8777  
www.aco-nordic.fi

Kaivon kulkuaukko  
täyttää EN 476 vaatimukset

Näytteenottokaivo sulkuventtiilillä	DN	250
A Pohja/tuloyhde		450 mm
B Pohja/poistoyhde		400 mm
Säiliön materiaali		LM

Osa		kpl
1 Tuloyhde	PVC/ D250	1
2 Poistoyhde	PVC/ D250	1
3 Tuuletusyhde	PVC/ D110	1
4 Sulkuventtiili	DN 250	1
5 Venttiilin säätökara	RST	1
6 Huoltokuilu EN476	h=tuloyhteen liitoskorkeus maanpinnan tasosta	
<input type="checkbox"/> A1	h= 1000-1700 mm	
<input type="checkbox"/> A2	h= 1000-2300 mm	
<input type="checkbox"/> A3	h= 1000-2650 mm	
7 Valurautakansisto ACO Atlas D400 (40tn)/EN124 (hajutiivis)	Vapaa Ø600mm	
Lisävaruste: Moottoritoimilaite 230 V ohjauksyksiköllä	<input type="checkbox"/>	
Lisävaruste: Moottoritoimilaite 230 V ilman ohjauksikköä	<input type="checkbox"/>	

K.osa/Kylä	Korttel/Tila	Tontti/Rn:o	Viranomaisten arkistointimerkintöjä varten
Rakennustoimenpide		Piirustuslaji	Juoks. n:o
Rakennuskohteen nimi ja osoite		Piirustuksen sisältö	Mittakaavat
		NOK DN 250	
Suunnittelijan nimi, päiväys ja allekirjoitus		Suunnitteluala, työn n:o ja piirustus n:o	Muutos
		LVI	