



ACO Nordic Oy
Metsänneidonkuja 6
02130 ESPOO
puh. 010 548 8777
www.aco-nordic.fi

Kaivon kulkuaukko
täyttää EN 476 vaatimukset

Näytteenottokaivo sulkuventtiilillä	DN	400
A Pohja/tuloyhde		450 mm
B Pohja/poistoyhde		400 mm
Säiliön materiaali		LM

Osa		kpl
1 Tuloyhde	PVC/ D400	1
2 Poistoyhde	PVC/ D400	1
3 Tuuletusyhde	PVC/ D110	1
4 Sulkuventtiili	DN 400	1
5 Venttiilin säätökara	RST	1
6 Huoltokuilu EN476	h=tuloyhteen liitoskorkeus maanpinnan tasosta	
<input type="checkbox"/> A1	h= 1200–1900 mm	
<input type="checkbox"/> A2	h= 1200–2500 mm	
<input type="checkbox"/> A3	h= 1200–2850 mm	
7 Valurautakansisto ACO Atlas D400 (40tn)/EN124 (hajutiivis)	Vapaa Ø600mm	
Lisävaruste: Moottoritoimilaite 230 V ohjauksyksiköllä	<input type="checkbox"/>	
Lisävaruste: Moottoritoimilaite 230 V ilman ohjauksyksikköä	<input type="checkbox"/>	

K.osa/Kylä	Korttel/Tila	Tontti/Rn:o	Viranomaisten arkistointimerkintöjä varten
Rakennustoimenpide	Piirustuslaji	Juoks. n:o	
Rakennuskohteen nimi ja osoite	Piirustuksen sisältö	Mittakaavat	
	NOK DN 400		
Suunnittelijan nimi, päiväys ja allekirjoitus	Suunnitteluala, työn n:o ja piirustus n:o	Muutos	
	LVI		