



ACO Nordic Oy  
Metsäniemikkuja 6  
02130 ESPOO  
puh. 010 548 8777  
www.aco-nordic.fi

## Kaivon kulkuaukko täyttää EN 476 vaatimukset

Näytteenottokaivo sulkuventtiilillä	DN	500
A Pohja/tuloyhde		450 mm
B Pohja/poistoyhde		400 mm
Säiliön materiaali		LM

Osa		kpl
1	Tuloyhde	PVC/ D500 1
2	Poistoyhde	PVC/ D500 1
3	Tuuletusyhde	PVC/ D110 1
4	Sulkuventtiili	DN 500 1
5	Venttiilin säätökara	RST 1
6	Huoltokuilu EN476	h=tuloyhteen liitoskorkeus maanpinnan tasosta
<input type="checkbox"/>	A1	h= 1300–2000 mm
<input type="checkbox"/>	A2	h= 1300–2600 mm
<input type="checkbox"/>	A3	h= 1300–2950 mm
7	Valurautakansisto ACO Atlas D400 (40tn)/EN124 (hajutiivis)	Vapaa ø800mm
Lisävaruste: Moottoritoimilaitte 230 V ohjausyksiköllä		<input type="checkbox"/>
Lisävaruste: Moottoritoimilaitte 230 V ilman ohjausyksikköä		<input type="checkbox"/>

K.osa/Kylä	Korttelit/tila	Tontti/Rn:o	Viranomaisen arkistointimerkintä varten
Rakennusaineenpide	Pääsuunnittaja		Juoks. n:o
Rakennuskohteen nimi ja osoite	Pääsuunnittelijan sisältö		Mittakaavat
		NOK DN 500	
Suunnittelijan nimi, päiväys ja allekirjoitus		Suunnitteluala, työn n:o ja piirustus n:o	Muutos
LVI			